



SEP - BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z

SEP - BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY Z

nr Z/12/019/21

No. Z/12/019/21

Dostawca:
(Nazwa i adres)
Supplier:
(Name and address)

Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.
Przygórze 209,
57-431 Wolibórz, Poland

Producent:
(Nazwa i adres)
Manufacturer:
(Name and address)

Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.
Przygórze 209,
57-431 Wolibórz, Poland

Nazwa wyrobu:
Name of the product:

Obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych.
Enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies.

Typ (model):
Type (model):

SZB IT - Szafy sieciowe/serwerowe network/server cabinets.

(wykaz wykonań i parametry na drugiej stronie certyfikatu)
(list of variations and parameters on the other side of the certificate)

Dane techniczne:
Technical data:

Stopień ochrony: IP20, IK10
Degree of protection: IP20, IK10.

Typ programu certyfikacji:
Type of certification scheme:

1a według PN-EN ISO/IEC 17067
1a according to PN-EN ISO/IEC 17067

Próbka wymienionego powyżej wyrobu została zbadana i uznana, jako spełniająca wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:

A sample of the aforesaid product was tested and found to be in conformity with the requirement of the standard(s) and/or normative document:


Norma(-y)/dokumenty normatywne Standard(s)/normative documents	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 62208:2011 p.: 8.2; 8.5; 8.7; 8.8; 9.4; 9.7; 9.8; 9.11. (EN 62208:2011 cl.: 8.2; 8.5; 8.7; 8.8; 9.4; 9.7; 9.8; 9.11)	LA-20.122/20.080	SEP - BBJ

Raport z badań stanowi integralną część niniejszego certyfikatu
Test Report forms integral part of this Certificate

Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

A. Rybicki

Andrzej Rybski



Warszawa, 2021-04-30

Wykaz wykonań i parametry List of variations and parameters						
Szafy SZB IT Cabinets SZB IT						
Szerokość Width [mm]	Głębokość Depth [mm]	Nr wykonania Version number			Stopień ochrony Degree of protection	
600	1000	426010	456010	476010	IK10	IP20
	1200	426012	456012	476012		
800	1000	428010	458010	478010		
	1200	428012	458012	478012		
Wysokość użytkowa szafy Usable height HU [U=44,45 mm]		42U	45U	47U		
Wysokość szkieletu Frame height H [mm]		1963	2096	2186		
Obciążenie statyczne Static load [kg]		1500	Na płycie dolnej On bottom plate			
			Na stopkach On levelling feet			

NC-A 21.125

Nr rej. S-A-20-080
 Reg. No. S-A-20-080

Rozdzielnik:
 Copy to:

- Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.
 Przygórze 209,
 57-431 Wolibórz, Poland
- NC