



Gliwice, 10.04.2015
Nasz znak: BT/ŁO/111/2015



Oświadczenie



Niniejszym oświadczamy, iż zlecone przez ZPAS S.A. badania szafy SZE3 o wymiarach 2100x1000x600 zakończyły się następującymi wynikami:

- Wersja z blachami perforowanymi w miejscu otworów wentylacyjnych:
 - stopień ochrony IK o energii uderzenia 10 J (IK9) – pozytywny
 - stopień ochrony IP31 – pozytywny
- Wersja z blachami pełnymi, wyposażonymi w uszczelnienie na krawędziach, w miejscu otworów wentylacyjnych:
 - stopień ochrony IK o energii uderzenia 10 J (IK9) – pozytywny
 - stopień ochrony IP55 – pozytywny



Szczegółowy opis przebiegu badania oraz jego wyniki, zamieszczono w Sprawozdaniu z badań nr 68/BT/2015.

Przedmiotowa praca została zrealizowana w Laboratorium Badań Stosowanych ITG KOMAG, zarejestrowana pod nr zlecenia nr UP/BT-18619/OR i zakończona 30.03.2015.



AB 039
AB 685
AB 910



Z poważaniem

KIEROWNIK
Laboratorium Badań Stosowanych
[Signature]
dr inż. Łukasz Orzech



AC 185
QMS



Kopia: BT